

加 圧 防 排 煙 設 備 点 検 票										
名 称						防 火 管 理 者	Ⓜ			
所 在						立 会 者	Ⓜ			
点検種別	機 器 ・ 総 合		点検年月日		年 月 日 ~ 年 月 日					
点 検 者	資格 番号		点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL						
	氏名			住所						
点 設 備 名	排 煙 機	製造者名			給 気 機	製造者名				
		型 式 等				型 式 等				
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容			
			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容				
機 器 点 検										
防 煙 区 画 壁	固 定 壁		周 围 の 状 況							
	可 動 壁	外 形								
		機 能								
排 煙 口	周 围 の 状 況									
	外 形									
	機 能									
排 煙 用 の 風 道	周 围 の 状 況									
	外 形									
	支 持 部									
	防 火 ダ ン パ ー 接 続 部									
排 煙 機	外 形									
	電 動 機 制 御 装 置	回 転 軸								
		軸 受 部								
		動 力 伝 達 装 置								
		機 能								
		制 御 盤	周 围 の 状 況							
			外 形							
		表 示								
		電 圧 計 ・ 電 流 計			V	A				
		開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類								
		ヒ ュ ー ズ 類				A				
		繼 電 器								
		表 示 灯								
		結 線 接 続								
接 地										
予 備 品 等										
回 転 羽 根		回 転 軸								
		軸 受 部								

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第34

加圧防排煙設備（その2）

排煙出口							
加圧式 消火活動拠点	区画変更等						
	区画の状況						
	開口部	周囲の状況					
		外形機能					
通話装置							
給気口	周囲の状況						
	外形機能						
給気用の風道	周囲の状況						
	外形機能						
	支持部						
	防火ダンパー						
	接続部						
給気機	外形機能						
	電動機	制御装置	回転軸				
			軸受部				
			動力伝達装置				
			機				
			制御盤	周囲の状況			
				外形機能			
			表示				
			電圧計・電流計		V	A	
			開閉器・スイッチ類				
			ヒューズ類			A	
	継電器						
	表示灯						
	結線接続						
	接地						
予備品等							
回転羽根	回転軸						
	軸受部						
空気逃し口	周囲の状況						
	外形機能						

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第34

加圧防排煙設備（その3）

起 動	排煙口の 手動起動 装置	手 動 操作箱	周囲の状況					
			外 形					
			表 示					
		ハンドル・レバー等						
装 置	給気口の 手動起動 装置	手 動 操作箱	周囲の状況					
			外 形					
			表 示					
		ハンドル・レバー等						
排煙口の自動起動装置								
耐 震 措 置								
総 合 点 検								
排 煙 機								
給 気 機								
電 動 機 の 運 転 電 流				A				
運 転 状 況								
回 転 羽 根								
空 気 逃 し 口								
扉 の 開 放 状 況								
可 動 壁								
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。