

消防機関へ通報する火災報知設備点検票							
名 称				防 火 管理者	㊟		
所 在				立会者	㊟		
点検種別	機 器	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日				
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL				
	氏名 ㊟		住所				
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容		
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検							
火 災 通 報 装 置 本 体	予 備 電 源	外 形					
		表 示					
		結 線 接 続					
		電 圧		V			
		切 替 装 置					
		充 電 装 置					
	予 備 電 源	周 囲 の 状 況					
		外 形					
		表 示					
		ヒ ュ ー ズ 類		A			
		予 備 品 等					
		起 動 機 能					
		優 先 通 報 機 能					
		通 報 頭 出 し 機 能					
		蓄 積 音 声 情 報 機 能					
		再 呼 出 し 機 能					
		通 話 機 能 等 (特定火 災通報装 置を除く。)	消 防 機 関 側 からの 呼 返 し				
			不 応 答 時 の 通 報 継 続				
			切 替				
			通 話 中 断 時 の 呼 返 し				
通 話 機 能 等 (特定火 災通報装 置に限 る。)	ハ ン ズ フ リ ー 通 話 へ の 移 行						
	切 替						
	電 話 回 線 の 保 持						
モ ニ タ ー 機 能							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

火災通報装置	遠隔起動装置	周囲の状況						
		外形						
		表示						
		機能						
消防機関へ通報する火災報知設備	発信機	周囲の状況						
		外形						
		機能						
		結線接続						
標識	標識板	外形						
		常夜灯						
	標識灯							
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。