

誘導灯及び誘導標識点検票														
名 称						防 火 者	㊟							
所 在						立 会 者	㊟							
点検種別	機 器			点検年月日		年 月 日～ 年 月 日								
点 検 者	資格 番号			点 検 者 所 属 会 社		社 名		TEL						
	氏 名					住 所								
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容						
				種別・容量等の内容			判 定					不 良 内 容		
				避 難 口	通 路	客 席								
機 器 点 検														
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類												
		視認障害等												
		外 形												
	非常電源 (内蔵型)	表 示												
		外 形												
		表 示												
	機 能													
	光 源													
	点 検 ス イ ッ チ													
	ヒ ュ ー ズ 等													
	結 線 接 続													
	信号装置等	外 形												
結 線 接 続														
機 能														

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16

誘導灯及び誘導標識点検票(その2)

誘 導 標 識	外 形							
	視 認 障 害 等							
	採 光 又 は 照 明							
	※表 示 面 の 輝 度							
	※設 置 場 所 の 照 度							
	※※ヒ ュ ー ズ 類							
	※※結 線 接 続							
	※※※ 非常電源		外 形					
表 示								
機 能								
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  - 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
  - 票中※印のあるものは、消防法施行規則第28条の2第1項第3号ハ、規則第28条の3第4項第3号の2、第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)第五第三号(四)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
  - 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
  - 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。